

CONSULTA

Según la definición del Anejo A, los "Servicios higiénicos accesibles > Aseo accesible" deberán cumplir, entre otras:

- Estar comunicado con un *itinerario accesible*
- Puertas que cumplen las condiciones del itinerario accesible. Son abatibles hacia el EXTERIOR o correderas

En la definición del itinerario accesible de este anejo no se establece la obligación de apertura de puertas en ningún sentido, ya que las condiciones se deben cumplir en ambos sentidos.

La duda me surge en el sentido de apertura de las puertas en los aseos para personas con discapacidad.

Si los aseos son exclusivos para personas con discapacidad. el tema esta claro pues la puerta siempre abrirá hacia fuera.

Pero en los que se podría denominar "aseos con elementos accesibles", terminología similar empleada para vestuarios, en los que solamente existiese una cabina para personas con discapacidad, ¿sería correcto que la puerta de esa cabina abriese hacia fuera y la puerta general del aseo, considerándola ya dentro de un itineraio accesible, pudiese abrir hacia dentro o hacia fuera? o por el contrario todo el aseo se considerará accesible y la puerta principal también tendrá que abrir hacia fuera.

RESPUESTA

La puerta de un aseo accesible resuelto mediante una cabina contenida en un aseo general debe ser abatible hacia el exterior de la cabina o corredera. A partir de dicha puerta debe haber un itinerario accesible, incluso dentro del aseo general, lo que obliga a que la puerta de este cumpla las condiciones que le son exigibles, entre las que no figura tener que abrir necesariamente hacia el exterior del aseo general.

Atentamente,

José Luis Posada Escobar

Jefe del Área de Seguridad y Accesibilidad

Ministerio de Fomento - Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas

Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda