



CONSEJO SUPERIOR DE LOS COLEGIOS DE ARQUITECTOS DE ESPAÑA

CONSULTA

Quisiera hacer una consulta sobre el CTE DB SUA, pero no veo claramente donde ponerla. Quisiera que me indicaran donde realizarla. De cualquier forma lanzo la pregunta.

En la sección SUA-9, ACCESIBILIDAD, en el apartado 1.2.6 a) dice:

Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados...

Yo entiendo que siempre que tengamos 10 inodoros o fracción superior, al menos uno tendrá que ser accesible.

Pero El Cabildo Insular de Tenerife y algunos técnicos de Ayuntamientos interpretan "o fracción" como fracción de 10, no superior a 10. Eso conlleva que TODOS a los bares y restaurantes de Tenerife se le está exigiendo un aseo adaptado, independientemente de su superficie o aforo.

¿Se exige un aseo adaptado a partir de 10 inodoros? ¿o a partir de 1?

RESPUESTA

A partir de uno. Y no en "todos los bares y restaurantes", sino en todos los bares y restaurantes en los que ***"sea exigible la existencia de aseo [o aseos] por alguna disposición legal de obligado cumplimiento"***.

José Luis Posada Escobar

Jefe del Área de Seguridad y Accesibilidad

Ministerio de Fomento - Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas

Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda