



## CONSEJO SUPERIOR DE LOS COLEGIOS DE ARQUITECTOS DE ESPAÑA

### CONSULTA

---

Me dirijo a usted con objeto de formularle una consulta en relación a la aplicación del Documento Básico SI Seguridad en caso de Incendio del Código Técnico de la Edificación (CTE) y más concretamente en relación a la reacción al fuego de los elementos de mobiliario en los edificios y establecimientos de uso Pública Concurrencia en el caso de butacas a instalar en zonas abiertas o descubiertas (como por ejemplo en una grada de un estadio/polideportivo o similar).

Si bien en el punto 4 del apartado 4 *Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario* del Documento SI-1 *Propagación interior* se indican las normas de ensayo de aplicación para el caso de butacas y asientos tapizados, pero ¿qué clase de reacción al fuego deben cumplir dichas butacas no tapizadas?

### RESPUESTA

---

Los asientos no tapizados no son objeto de ninguna exigencia relativa a su reacción al fuego por parte del DB SI.

**José Luis Posada Escobar**

**Jefe del Área de Seguridad y Accesibilidad**

*Ministerio de Fomento - Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas*

*Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda*