

## CONSULTA

---

Según el DB-SI, los conductos de extracción de una cocina deben ser independientes y exclusivos para cada cocina. Es correcto plantear una única red de extracción de una cocina con varias campanas de extracción??

## RESPUESTA

---

Dado que una misma cocina representa una única unidad de riesgo, nada se opone (como claramente se deduce del texto del DB SI) a que varias campanas de una misma cocina compartan una misma red de conductos de extracción.

***José Luis Posada Escobar***

***Jefe del Área de Seguridad y Accesibilidad***

*Ministerio de Fomento - Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas*

*Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda*