

## CONSULTA

Por la presente pasamos a hacerle la siguiente consulta referente a la aplicación de la seguridad contra incendios del CTE.

¿La anchura mínima de las puertas de acceso a zonas de uso restringido está contemplada en el CTE? (por ejemplo salas de cuadros eléctricos, acceso amontantes técnicos de instalaciones, etc.).

Mirando la tabla 4.1 del DB-SI 3 Dimensionado de los elementos de evacuación, las puertas han de tener una anchura igual o mayor de 0,80 m., pero teniendo en cuenta que se trata de zonas de ocupación ocasional o nula, ¿es correcto prever puertas de 0,70 m. de anchura?, teniendo en cuenta que una hoja de puerta puede tener una anchura comprendida entre 0,60 m. y 1,20 m.

Agradeciéndole de antemano su respuesta, aprovechamos para saludarle muy atentamente.

## RESPUESTA

La cuestión no es que sean puertas de zonas de uso restringido, sino que estén o no en un recorrido de evacuación. A las puertas de los recintos que no sean origen de evacuación el DB SI no les exige ninguna anchura mínima. A las de recintos que sí sean origen de evacuación les exige una anchura mínima de 0,80 m.

### ***Origen de evacuación***

Es todo punto ocupable de un edificio, exceptuando los del interior de las viviendas y los de todo recinto o conjunto de ellos comunicados entre sí, en los que la densidad de ocupación no exceda de 1 persona/5 m<sup>2</sup> y cuya superficie total no exceda de 50 m<sup>2</sup>, como pueden ser las habitaciones de hotel, residencia u hospital, los despachos de oficinas, etc.

Los puntos ocupables de todos los locales de riesgo especial y los de las *zonas de ocupación nula* cuya superficie exceda de 50 m<sup>2</sup>, se consideran *origen de evacuación* y deben cumplir los límites que se establecen para la longitud de *los recorridos de evacuación* hasta las salidas de dichos espacios, cuando se trate de zonas de riesgo especial, y, en todo caso, hasta las *salidas de planta*, pero no es preciso tomarlos en consideración a efectos de determinar la *altura de evacuación* de un edificio o el número de ocupantes.

Un saludo,

José Luis Posada Escobar  
Jefe del Área de Seguridad y Accesibilidad

Ministerio de Fomento - Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas  
Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda  
Paseo de la Castellana 112 - 28071 Madrid - ESPAÑA  
Tel (+34) 91 728 4127 - Fax (+34) 91 728 4237  
jlposada@vivienda.es