



CONSEJO SUPERIOR DE LOS COLEGIOS DE ARQUITECTOS DE ESPAÑA

CONSULTA

En uso Hospitalario y asimilado (zona de atención a personas dependientes) se exigen dos salidas por planta. Si una de ellas es a través de otro sector de incendios (no hospitalario), capaz para todo el personal y con vestíbulo de independencia, y la otra mediante escalera protegida en el propio sector. ¿el rellano de ésta última debe disponer también de superficie capaz para todas las personas dependientes según la definición de salida de planta, punto 2?

RESPUESTA

En efecto, así es, como consecuencia de tener que aplicar la obligada hipótesis de bloqueo de una de las salidas de planta disponibles.

José Luis Posada Escobar

Jefe del Área de Seguridad y Accesibilidad

Ministerio de Fomento - Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas

Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda