



CONSEJO SUPERIOR DE LOS COLEGIOS DE ARQUITECTOS DE ESPAÑA

CONSULTA

En un edificio de uso exclusivo aparcamiento, se solicita la posibilidad de no instalar el ascensor de personas, si se considera el montacoches (válido para personas y automóviles) como accesible y, por tanto, que sustituya al ascensor para personas. Es decir, el montacoches como única alternativa para un discapacitado.

RESPUESTA

Para poder instalar un montacoches como único aparato elevador en un aparcamiento y que este sea válido también para el servicio de las personas a pie, dicho montacoches, además de las condiciones exigibles como tal, debería cumplir las exigibles para dicho servicio de personas, es decir:

- Directiva sobre aparatos elevadores
- Norma UNE-EN 81-2: 2001
- Aprobación de Industria para dicho servicio

Si además el aparcamiento debe ser accesible para personas con discapacidad conforme al DB SUA, el montacoches debe además cumplir las condiciones de "ascensor accesible" conforme a dicho DB, es decir, las que se establecen en la norma UNE-EN 81-70, así como las demás condiciones que se establecen en la definición de "ascensor accesible" del Anejo SUA A del DB SUA.

José Luis Posada Escobar

Jefe del Área de Seguridad y Accesibilidad

*Ministerio de Fomento - Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas
Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda*