

CONSULTA

Se trata de un proyecto de nave industrial. Tal y como se indica en el ámbito de aplicación del DB-SI, le es de aplicación el RSIEI. Además también debe cumplir el DB-SUA. La duda está en, si en lo que se refiere a iluminación de emergencia, además de las consideraciones del Reglamento, debe cumplir todas las del punto 2 de SUA, sin exceptuar aquellas que hacen referencia al DB-SI (nos referimos concretamente a los puntos b y d).

RESPUESTA

Sobre la cuestión de la aplicabilidad del DB SUA a edificios industriales, en términos generales, hemos establecido recientemente el siguiente criterio en respuesta a una consulta recibida:

En prácticamente todos los edificios de uso principal industrial cabe diferenciar entre zonas de actividad propiamente industrial y zonas para otros tipos actividad: oficinas, vestuarios, comedor, descanso, etc.

En las zonas de actividad no industrial se deben aplicar las condiciones que se establecen en el DB SUA particularizadas para el uso de cada zona.

En cambio, en las zonas de actividad industrial se deben aplicar preferentemente las condiciones reglamentarias de seguridad industrial y de seguridad en el trabajo, y subsidiariamente las que se establecen en el DB SUA que sean compatibles con la actividad industrial de cada zona.

Según lo anterior, en las zonas de actividad no industrial está claro que se debe aplicar SUA 4-2. Y en las zonas de actividad industrial en las que la reglamentación de seguridad industrial no establezca condiciones de alumbrado de emergencia, salvo que las que se establecen en SUA 4-2 sean incompatibles con dicha actividad, lo que no parece previsible, se aplicarían subsidiariamente estas, incluidos los puntos b) y d).

José Luis Posada Escobar

Jefe del Área de Seguridad y Accesibilidad

Ministerio de Fomento - Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas

Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda