

CONSULTA

Tengo una duda con respecto a la reacción al fuego que deben tener los materiales que empleamos para hacer el mueble de caja de cobro y los probadores en nuestras tiendas – Uso Comercial.

Tanto el mueble de caja de cobro como los probadores de ropa se realizan en madera. Además en los probadores tenemos también las cortinas de acceso a los mismos.

Entendemos tanto la caja de cobro como los probadores, como parte del mobiliario de la tienda; pero no tengo si se debe cumplir algo con respecto a la clase de reacción al fuego ya que en el Artículo 4 del DB SI sólo se cita el mobiliario para el Uso de Pública Concurrencia.

Por favor, me podrías indicar si estos elementos deberían cumplir algún criterio con respecto a la clase de reacción al fuego?

RESPUESTA

Al mobiliario que no figura en proyecto no se le aplican las condiciones de reacción al fuego de SI 1-4.

Las mamparas separadoras de probadores (o de cabinas de aseos) tienen consideración equivalente a las puertas o a la carpintería fija o empotrada y tampoco tiene que cumplir dichas condiciones.

Las condiciones para elementos textiles suspendidos van dirigidas a grandes cortinas o cortinajes, como los de un cine, teatro, salón de actos, etc.

Saludos,

José Luis Posada Escobar
Jefe del Área de Seguridad y Accesibilidad
Ministerio de Fomento - Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas
Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda