

CONSULTA

Según la Normativa de piscinas de La Rioja en las piscinas de uso particular hay que colocar vestuarios y aseos:

Decreto 2/2005, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Técnico Sanitario de Piscinas e Instalaciones Acuáticas de la Comunidad Autónoma de La Rioja

Disposición adicional única.

Requisitos de las piscinas de uso particular. Estas instalaciones deberán cumplir las exigencias fijadas en los siguientes artículos:

- Artículo 6. Características generales del vaso, apartados 1,3,4,6 (con lámina de agua superficial igual o superior a 250 m2), 9, 10.
- Artículo 7. Características del entorno de los vasos, apartados 1,2,3,4,5.
- **Artículo 9. Vestuarios y aseos, apartados 1,2,5,6.**
- Artículo 12. Servicios de salvamento y socorrismo acuático, apartado 4.
- Artículo 15. Tratamiento del agua.
- Artículo 17. Productos químicos.
- Artículo 21. Normas de régimen interno para los usuarios.
- Artículo 22. Autorización de las instalaciones.

Artículo 9. - Vestuarios y aseos

1. Toda piscina contará con vestuarios y aseos de uso exclusivo ubicados en locales cubiertos y suficientemente ventilados. Los vestuarios dispondrán de agua caliente y fría, dotados de papel higiénico, jabón líquido y toallas de un solo uso o secador de aire.

Para cumplir dicho reglamento debemos proyectar al menos 1 aseo para hombres y otro para mujeres, 1 vestuario para hombres y otro para mujeres. Mi pregunta es si hay que aplicar a dichos vestuarios y aseos el artículo 1.2.6 Servicios higiénicos accesibles del SUA9, y hacer que 1 aseo y 1 vestuario sean accesibles, cumpliendo las características especificadas en el Anejo A.

RESPUESTA

Sí. (La diferenciación de aseo y vestuario por sexos que se cita no figura en el art. 9... ??)
Saludos,

José Luis Posada Escobar

Jefe del Área de Seguridad y Accesibilidad

Ministerio de Fomento - Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas

Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda