



CONSEJO SUPERIOR DE LOS COLEGIOS DE ARQUITECTOS DE ESPAÑA

CONSULTA

Verás quería consultarte sobre los espacios refugio. Aparcamiento más de 1.500m², pongamos 2.500m² precisa una zona refugio a razón de una plaza cada 100 ocupantes para silla ruedas y una cada 33 para otro tipo usuario. Pongamos que la ocupación de los 2500m² son 63 personas y entonces debemos disponer una zona capaz a un usuario silla ruedas y dos usuarios de otro tipo.

La consulta es que no se especifica cual es la disposición de esa zona refugio (más allá de que sea junto a escalera y/o en su vestíbulo...), por que supuesto el ejemplo disponemos de cuatro salidas al exterior por escaleras, ¿es suficiente diseñar una zona refugio en una de las escaleras???? Hay obligación de hacerlo en las cuatro, por cumplimiento de recorridos??? Te agradecería alguna aclaración.

RESPUESTA

Las zonas de refugio siguen las mismas condiciones que las salidas de planta. El número necesario de ellas (una o más de una) el recorrido total máximo al que deben encontrarse desde todo punto susceptible de ser ocupado por una persona con discapacidad (que en este caso no siempre es todo origen de evacuación) el recorrido máximo hasta un punto con recorrido alternativo y el criterio de bloqueo a efectos de dimensionar el número de plazas necesario en cada zona, siguen las mismas pautas que las salidas de planta.

José Luis Posada Escobar

Jefe del Área de Seguridad y Accesibilidad

Ministerio de Fomento - Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas

Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda