

## CONSULTA

---

Consulta sobre el CTE: ¿Como se considera una biblioteca, de unos 250m2, dentro de un centro cultural, como local de riesgo especial calculando el volumen? ¿o si esta no es una depósito de libros, sino una biblioteca con una base documental pequeña y con zonas de lectura y estudio? ¿Es también local de riesgo especial o se considera incluido como establecimiento de pública concurrencia dentro del edificio?  
Muchas gracias

## RESPUESTA

---

Normalmente no cabe considerar las salas de lectura de una biblioteca como recintos de riesgo especial, aunque frecuentemente acumulan libros y documentación en estanterías, en cantidad variable. Únicamente deben recibir dicha consideración cuando **claramente** predomine en carácter de **depósito intensivo** de libros o documentos sobre el de sala de lectura o consulta.

Los límites entre una y otra alternativa no están objetivados en el DB SI y quedan al criterio y a la discrecionalidad del técnico responsable en cada caso concreto.

Atentamente,

***José Luis Posada Escobar***

***Jefe del Área de Seguridad y Accesibilidad***

*Ministerio de Fomento - Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas*

*Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda*