

**Ministerio de Vivienda Dirección General de
Arquitectura y Política de Vivienda**

Att.: José Luis Posada

En Madrid a 25 de Octubre de 2010

Estimado Sr. Posada,

Me dirijo a usted para realizarle una consulta sobre el Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio (DB-SI) del Código Técnico de la Edificación y más en concreto sobre una de sus respuestas a las consultas que le han realizado y que se incluye en la última actualización del documento "Recopilación de consultas dirigidas a la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda" de 18 de Mayo de 2010.

La consulta está relacionada con la sección "SI 2 – Propagación exterior" y es la siguiente:

La exigencia de que una determinada zona de fachada sea resistente al fuego, ¿puede cumplirse mediante una ventana?

Puede cumplirse mediante un elemento acristalado fijo que garantice el valor El necesario (el conjunto del elemento, no únicamente el vidrio) pero no mediante una ventana practicable, dado que cuando esté abierta no aporta la función resistente al fuego necesaria.

Nuestra consulta es la siguiente:

¿Puede cumplirse esta protección si la ventana lleva incorporada un sistema que garantice su auto-cierre?

Entendemos que si la ventana lleva incorporado un sistema que garantice su auto- cierre, no permanecería abierta y cumpliría correctamente su función cortafuegos. La ventana estaría debidamente ensayada y homologada a fuego (accesorios incluidos).

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Diego Quibén
Producto – I+D+i