

## CONSULTA

---

El motivo de nuestra consulta es aclarar si la puerta de una cochera de 7,00 mts. de largo por 3,00 mts. de ancho, con una puerta de dos hojas abatibles de 1,20x2,20 mts. esta obligada a disponer marcado CE según DB-SUA 2 apartado 1.2.3.

Este gabinete entiende que no, ya que se trata de un recinto de uso restringido, el riesgo de impacto durante la apertura es mínimo, al realizarse de forma manual y las puertas permanecen abiertas durante la utilización.

## RESPUESTA

---

Tanto la obligatoriedad de marcado CE como la exclusión de dicha obligatoriedad que establece el artículo SUA 2-1.2.3 para las puertas, portones y barreras para paso de mercancías y vehículos están claramente indicadas en dicho artículo y son las mismas que establece el apartado 1 "Objeto y ámbito de aplicación" de la norma de producto UNE-EN 13241-1:2004.

Conforme a dicha norma, las puertas peatonales (aunque también sean para vehículos, p. ej. en un garaje) manuales, de movimiento horizontal y dimensión de hoja que no exceda de 6,25 m<sup>2</sup> quedan fuera de su ámbito de aplicación y por tanto de la obligatoriedad de marcado CE de conformidad con dicha norma.

Atentamente,

**José Luis Posada Escobar**

**Jefe del Área de Seguridad y Accesibilidad**

*Ministerio de Fomento - Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas*

*Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda*